EINGEGANGEN 22. März 2023

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV
Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen LSVW

STS 0161

Laboratorium

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +41 26 305 80 00, F +41 26 305 80 09
www.fr.ch/lsvw

E-mail: saav-cc@fr.ch

Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

Gemeinde Ried bei Kerzers
Galmizstrasse 37
3216 Ried bei Kerzers

Givisiez, den 20 März 2023

ANALYSEBERICHT

V 1

Auftragsnummer: 23-FR-11598

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Gemeinde Ried bei Kerzers
Probenahme am : 15.03.2023 Ausgeführt von : Herr Markus GUTKNECHT Eingang : 15.03.2023
Meteo der letzten 24 Stunden: Niederschlag / Schneeschmelze
Meteo 2-5 Tage vor Probenahme: Niederschlag / Schneeschmelze

ERGEBNISSE

Probennummer:23-43733 - Trinkwasser im Verteilnetz

Sektor : 001 - Verteilnetz Ried
Probenahmeort : 02 - René Gutknecht, Rüstraum, Dorfstrasse 7 , Ried bei Kerzers

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N°	Parameter	Einheit	Ergebnis	Norm
FR-LC-M-537-018	Leitfähigkeit (20 °C)	µS/cm	556 ± 11	
FR-LC-M-537-112	Trübung	TE/F	0.1 ± 0.03	max. 1.0
FR-LC-M-537-037	Nitrat	mg/l	15 ± 1	max. 40

Mikrobiologische Analysen

Methode-N°	Parameter	Einheit	Ergebnis	Norm
FR-LB-M-530-004	Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	3	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	KBE/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	KBE/100 ml	0	max. 0

max: Maximum, min: Minimum

Probenbeurteilung :

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

Probennummer:23-43734 - Trinkwasser im Verteilnetz

Sektor : 001 - Verteilnetz Ried
Probenahmeort : 03 - Jürg Mäder, Milchraum, Dorfstrasse 75 , Ried bei Kerzers

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N°	Parameter	Einheit	Ergebnis	Norm
FR-LC-M-537-018	Leitfähigkeit (20 °C)	µS/cm	555 ± 11	
FR-LC-M-537-112	Trübung	TE/F	0.1 ± 0.03	max. 1.0
FR-LC-M-537-037	Nitrat	mg/l	15 ± 1	max. 40

Mikrobiologische Analysen

Methode-N°	Parameter	Einheit	Ergebnis	Norm
FR-LB-M-530-004	Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	3	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	KBE/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	KBE/100 ml	0	max. 0

max: Maximum, min: Minimum

Probenbeurteilung :

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

Probennummer:23-43735 - Trinkwasser im Verteilnetz

Sektor : 001 - Verteilnetz Ried
Probenahmeort : 04 - Gemeindeverwaltung, Hahnen Küche, Ried bei Kerzers

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N°	Parameter	Einheit	Ergebnis	Norm
FR-LC-M-537-018	Leitfähigkeit (20 °C)	µS/cm	557 ± 11	
FR-LC-M-537-112	Trübung	TE/F	0.1 ± 0.03	max. 1.0
FR-LC-M-537-037	Nitrat	mg/l	15 ± 1	max. 40

Mikrobiologische Analysen

Methode-N°	Parameter	Einheit	Ergebnis	Norm
FR-LB-M-530-004	Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	1	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	KBE/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	KBE/100 ml	0	max. 0

max: Maximum, min: Minimum

Probenbeurteilung :

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

GEBÜHREN

Entsprechend den Bestimmungen der Verordnung vom 19. August 2014 über den Tarif der Kosten des Amts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KLSVWV, SGF 821.30.16) werden Ihnen Gebühren in Rechnung gestellt. Die Rechnung wird als gesondertes Dokument erstellt.

Xavier GUILLAUME
Kantonschemiker

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte(n) Probe(n). Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht darf auch nicht teilweise ohne Erlaubnis des Autors veröffentlicht werden.

Kopie an : WA-TEC AG für Wassertechnik Thun, C. F. L. Lohnerstrasse 29, 3645 Gwatt (Thun)